

**Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций**

**ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (учебный корпус №2)**

*Название ПОО, наименование здания (учебный корпус, общежитие и т.п.)*

<b>Оценка архитектурной доступности зданий ПОО</b>					
<b>Обязательные элементы условий доступности здания ПОО</b>		<b>Описание обязательных элементов (требования)</b>	<b>Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:</b>		
			<i>зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>
<b>1. Вход (входы) в здание</b>					
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *				
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При			

		ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		<b>0</b>		<b>0</b>
5.	достаточная ширина дверных проемов		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.			
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		<b>0</b>		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		<b>0</b>		
10.	тактильно-контрастные указатели		<b>0</b>		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		<b>0</b>	<b>0</b>	
14.	система вызова помощи		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

2. Пути перемещения внутри здания					
15	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1
16	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
18	адаптированные лифты *				
19	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
20	поручни на лестницах		1	1	1
21	горизонтальные поручни на путях движения		0		0
22	мобильный гусеничный подъемник				0
23	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *				
24	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25	сменные кресла-коляски				0
26	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1	1	1
27	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1	1	1
28	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
29	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
30	информационный терминал		0	0	0
3. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетная комната					
31	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее:	1	1	1

		ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9			
32	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	<b>0</b>		<b>0</b>
33	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
34	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				<b>0</b>
36	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	раковина с поручнями		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	система вызова помощника		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Душевая *</i>					
42	достаточная ширина дверных проемов				
43	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
44	душевая кабина с поддоном без порога				
45	нескользкий пол				
46	открывание двери наружу				

47	переносное или закрепленное на стене складное сиденье				
48	ручной душ				
49	настенные поручни				
50	система вызова помощника				
<b>4. Учебные помещения</b>					
51	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1
52	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1
53	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
55	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
57	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				0
58	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				0
59	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
60	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
<b>Всего (в баллах):</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>Максимальный балл</b>			<b>28</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
<b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b>			<b>67.8%</b>	<b>90.5%</b>	<b>58.1%</b>

\*при наличии

### **Доступность (в %) по каждому виду нарушений**

Методика расчета:

1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом.
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
3. Подсчитывается сумма полученных баллов – Всего (в баллах).
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк – элементов, которых нет в здании).
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле:  
Доступность<sub>i</sub> = (Всего (в баллах) / Максимальный балл) \* 100%.

### **Варианты критериев оценивания доступности:**

<b>Доступность для каждого нарушения в отдельности</b>	<b>Доступность по всем нарушениям в целом</b>
<p>«<b>Полная доступность</b>» - от 75% по всем требованиям к доступности здания.</p> <p>«<b>Частичная доступность</b>» - от 50 до 74 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена)</p> <p>«<b>Отсутствие доступности</b>» - менее 50% по всем требованиям к доступности здания.</p> <p><b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b></p> <p>Полная доступность по зрению - от 75 %</p> <p>Полная доступность по слуху - от 75 %</p> <p>Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 75 %</p> <p>Частичная доступность по зрению - от 50 % до 74%</p> <p>Частичная доступность по слуху - от 50 % до 74%</p> <p>Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 50 % до 74%</p> <p>Отсутствие доступности по зрению - менее 50%</p>	<p>«<b>Полная доступность</b>» - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 75% по каждой из трех нозологий.</p> <p>«<b>Частичная доступность</b>» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 74 % по 1-2 нозологиям.</p> <p>«<b>Отсутствие доступности</b>» - не соответствие нормативам для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям.</p> <p>Пример:</p>

<p>Отсутствие доступности по слуху - менее 50%</p> <p>Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату - менее 50%</p> <p>Здание может быть полностью доступно для лиц с нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (69%) и полностью недоступно для лиц с нарушением зрения (40%).</p>	<p>81% 86% 93% - полная доступность</p> <p>75% 40% 70% - частичная доступность</p> <p>20% 80% 46% - отсутствие доступности</p>
---	--

1 Директор 

31.08.2022



«Брянский  
федеральный  
технологический  
институт  
специальной  
образования  
имени  
Н.М. Амосова»

Пехова В.Н.